

Protokoll Funktionsprüfung Sicherheitseinrichtung gegen Aushebern

**Standort
der Anlage**

Firma

Vor- / Nachname

Straße

PLZ / Ort

- Produkt** KAV, Kolben-Antiheberventil Zulassung: Z-65.50-415
- MAV, Membran-Antiheberventil Zulassung: Z-65.50-415
- Membran-Ventil gegen Aushebern Zulassung: _____

Messung Die Funktionsprüfung wurde mittels der Prüfarmatur Antiheberventil durchgeführt:

Messergebnis: _____ bar Heberschutzfunktion **gegeben**

Heberschutzfunktion **nicht gegeben**

**Alternativ zur
Messung: Test**

- Die Funktionsprüfung wurde nicht durchgeführt. Ein Funktionstest durch Simulation eines Leitungsabrisses durch Öffnen am tiefsten Punkt der Ölleitung wurde durchgeführt. Es trat keine nennenswerte Menge Heizöl aus.
- Nur KAV: der Einstellwert wurde vor dem Test an den aktuellen Füllstand im Tank angepasst und nach dem Test wieder auf den möglichen Maximalfüllstand gestellt.**

Checkliste

- Die Sichtkontrolle ergab eine vorschriftsmäßige Installation ohne erkennbare Schäden.
- Die Einstellhöhe wurde geprüft und plombiert.
- Der Heizölverbraucher wurde zur Entlüftung der Ölleitung in Betrieb genommen und dann gestoppt.

Einstellwert Einstellwert für die Absicherungshöhe: _____

Notizen

Geprüft am: _____

**Fachbetrieb
nach WHG
(AwSV):**

Firma

Vor- / Nachname

Straße

PLZ / Ort

Unterschrift/Stempel